

正誤表の通り訂正いたします。

第4章 通信設備 9.1 P62 第8章 防災設備 2.3.1 P140			
誤		正	
自動火災報知設備 設置対象施設		自動火災報知設備 設置対象施設	
項	防火対象物	項	防火対象物
6	イ (1) 病院：20床以上の内科等	イ (1) 特定診療科（内科等）をもつ病院	すべて※1
	(2) 診療所：4床以上19床以下の内科等	(2) 4床以上の特定診療科（内科等）をもつ診療所	すべて※1
	(3) 病院：20床以上の内科等以外	(3) (1)以外の病院、(2)以外の有床診療所等	すべて※1
	(4) 診療所：3床以下	(4) 無床診療所等	300㎡以上
ロ	老人短期入院施設等（1）～（5）	ロ	老人短期入院施設等（1）～（5）
ハ	老人デイサービスセンター等（1）～（5）	ハ	老人デイサービスセンター等（1）～（5）
ニ	幼稚園・特別支援学校	ニ	幼稚園・特別支援学校
※1 300㎡未満の場合は、特定小規模用自火報設備に代替化		※1 300㎡未満の場合は、特定小規模用自火報設備に代替可	
※2 利用者が入居・宿泊の場合はすべて必要。但し※1は適用する		※2 利用者が入居・宿泊の場合はすべて必要。但し※1は適用する	

第6章 医療ガス設備 1 P99 右上から4行目	
誤	正
空気は <b>人口呼吸器</b> を使用する部門（手術室、集中治療室、NICU、病室）に設置する。	空気は <b>人工呼吸器</b> を使用する部門（手術室、集中治療室、NICU、病室）に設置する。

第10章 搬送設備 3.1 P171 表10-4 右下	
誤	正
<b>ステンドグラス</b>	<b>スライドグラス</b>

第12章 施設維持管理運用 3.3 P195 表12-4 左下	
誤	正
<b>排管系統</b>	<b>配管系統</b>

## 講義内容の補足

### 第5章 空調設備

(P71)

車のフロントガラスの曇りを取るのは換気（空気の入換え）による空気質の改善（正）

加湿・除湿をして目的の湿度に制御できるのは冷暖房換気設備（正）

→誤解を招く説明をしました。

(P82 表 5-7)

下から3行目、冷温水発生機の熱源はガスです（正）

→提示資料では逆の色で電気（誤）と表示していました。