

## 第10回ホスピタルエンジニア認定のための講習会 講義動画並びにテキストの誤記載について

講習会テキスト並びに講義動画の内容について、下記の通り訂正いたします。

【1】第2章テキスト P8 放流 PH 5～9 BOD 300 SS 300  
第7章テキスト P128 PH 基準値5～8 BOD 600 SS 600  
の記載について

### 1. PH の件

- ・第2章 P8 「5～9」の表記だと 5、9 の数値が含まれるため誤り
- ・第7章 P128 「5～8」の表記だと 5 の数値が含まれるため誤り

法規(下水排除基準)では 許容範囲の表現は下記の通り

「5 を超え 9 未満」ですので「6～8」または「5.1～8.9」となります。

※小数点以下の表現は「製造業またはガス事業者向け」の数値で、  
「5.7 を超え、8.7 未満」の基準があるためです。

### 2. BOD の件

- ・P8 誤り
- ・P128 正しい

BOD 300 以下、SS 300 以下 の数値で規制されるのは「製造業またはガス事業者向け」です。その他事業所は BOD 600 以下、SS600 以下 となっており、**病院は「その他事業所」に含まれます。**

【2】第 11 章 講義動画内の図表 図 11-1 について

講義動画内にて 2:05 より 3:50 まで表示される図 11-1 について誤りがございました。  
正しくはテキスト P176 図 11-1 になります。